



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю  
150064 обл. Ярославская, г. Ярославль, ул. Бабища, д. 12  
тел.: (4852) 56-11-58, E-mail: ondgorod@mail.ru

### ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушений обязательных требований  
пожарной безопасности № 269/1

вручается: Муниципальному дошкольному образовательному учреждению  
«Детский сад № 85»

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки № 269 от 27.09.2021г. в период с «29» сентября 2021г. по «11» октября 2021г. государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору Яшиной Анной Юрьевной проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 85», осуществляющего деятельность по адресу: г. Ярославль, ул. Алмазная, д.3б в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица Заведующий МДОУ «Детский сад № 85» Пепина Ирина Львовна

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	Отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного	п. 30 правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479) (далее -ППР в РФ)	14.11.2022г.	
2	В здании отсутствует аварийное эвакуационное освещение, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020; п.7.6.1, п.7.6.3 СП 52.13130.2016; п. 37 ППР в РФ	14.11.2022г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена, в соответствии с законодательством Российской Федерации, обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

заведующий МДОУ  
и Детской сад № 85  
Женская И.И.  
(должность, фамилия, инициалы контролируемого лица (представителя))

Государственный инспектор г. Ярославля  
по пожарному надзору Яшина А.Ю.

