



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 356 г. Ярославль, ул. Воинова, д. 1 « 18 » 10. 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела эпидемиологического надзора Поповой ОВ.

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: *муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №85", ИНН: 7603018579, ОГРН: 1027600622323 по адресу 150020, Ярославская область, город Ярославль, ул. Алмазная, д.3 б.*

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20):

1. п. 2.7.4. абзац 3 представлен акт выполненных работ ревизии системы вентиляции проведенной воими силами от 28.08.2023г. Обследования технического состояния вентиляционной системы (ревизии, очистки и контроля эффективности) специализированными организациями с применением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха не проводились.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

в соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20):

1. п. 2.7.4. абзац 3 провести обследование системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) специализированной организацией с применением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха;

Срок исполнения предписания - до 10.10.2024г

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается
на заведующего муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №85",
ИНН: 7603018579, ОГРН: 1027600622323

150020, Ярославская область, город Ярославль, ул. Алмазная, д.3 б.

Пепину Ирину Львовну

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Ярославской области по адресу: г. Ярославль, ул. Воинова, д. 1, тел. 73-70-99 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок **до «10» 10 2024 г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

главный специалист-эксперт
отдела пидемиологического
надзора

(должность лица, составившего
предписание)




(подпись)

О.В.Попова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 18 » 10 2023 г.



(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: